

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	緊急自然災害防止対策事業 国頭西川排水機場排水ポンプ改良工事	
2 工事場所	浅口市寄島町 地内	
3 請負業者名	(株)日圧機販	
4 請負業者の住所	岡山市南区藤田2213-2	
5 工種	機械器具	
	当初	変更後
6 工事概要	ポンプ設置工 N=1基 制御盤設置工 1式 配管工(φ200) L=12.28m 配管工(φ150) L=1.20m ピット築造工 V=5.7m ³	ポンプ設置工 N=1基 制御盤設置工 1式 配管工(φ200) L=0.35m 配管工(φ150) L=5.81m スクリーン設置工 1式
7 請負金額	¥10,340,000	¥9,471,000
8 工期	令和3年11月18日 〽 令和4年3月31日	令和3年11月18日 〽 令和4年6月30日
9 変更理由		ピットを築造しポンプを設置する計画だったが、矢板施工に電線(電柱)の移設が必要となり移設に多大な費用が掛かり、時期も不明であるため河川内にポンプを設置することに変更した。そのため土木工事が減となったこと、その他精査による変更。