

浅口市水道
吉宗公会堂

受付日：2024年04月01日 ～ 2025年03月31日

採水年月				2024/04/10	2024/05/09	2024/06/05	2024/07/03	2024/08/07	2024/09/04	2024/10/09	2024/11/07	2024/12/03	2025/01/07	2025/02/05	2025/03/04	最大値	最小値	平均値	基準値との比較				検査頻度
																			1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
																			1回/3年	1回/年	1回/3ヶ月	1回/3ヶ月	
	当日天候			晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨								
	前日天候			曇	曇	晴	雨	晴	曇	雨	晴	晴	雨	晴	雨								
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水								
	気温(℃)			11.2	17.6	22.0	25.1	31.6	31.8	21.0	16.5	12.2	4.9	2.0	3.6								
	水温(℃)			16.0	19.8	22.8	24.2	31.8	30.9	25.9	21.4	16.0	10.5	9.0	11.1								
	残留塩素 (mg/L)			0.1	0.3	0.2	0.4	0.1	0.5	0.2	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.5	0.1	0.3					
		単位	基準値																				
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	－	－	－	1回/月
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－	－	－	－	－	1回/月
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	○	－	－	－	1回/3年
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	○	－	－	－	1回/3年
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003	－	－	○	－	1回/3ヶ月
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.547	0.691	0.765	0.644	0.190	0.734	0.455	0.923	0.664	0.393	0.400	0.396	0.923	0.190	0.567	○	－	－	－	1回/3ヶ月
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	0.11	0.11	0.11	－	○	－	－	1回/年
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01	○	－	－	－	1回/3年
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	○	－	－	－	1回/3年
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.07	－	－	0.21	－	－	0.11	－	－	0.06未満	－	0.21	0.06未満	0.10	－	－	○	－	1回/3ヶ月
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.017	－	－	0.048	－	－	0.026	－	－	0.004	－	0.048	0.004	0.024	－	－	－	○	1回/3ヶ月
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.002	－	－	0.002未満	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.002	0.002未満	0.002 未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.003	0.001	0.002	○	－	－	－	1回/3ヶ月
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.024	－	－	0.064	－	－	0.036	－	－	0.010	－	0.064	0.010	0.034	－	－	－	○	1回/3ヶ月
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.010	－	－	0.015	－	－	0.015	－	－	0.003	－	0.015	0.003	0.011	－	－	○	－	1回/3ヶ月
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.006	－	－	0.013	－	－	0.008	－	－	0.004	－	0.013	0.004	0.008	－	－	○	－	1回/3ヶ月
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.005未満	－	－	0.005	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	0.005	0.005未満	0.005 未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.03	－	－	0.07	－	－	0.03	－	－	0.02	－	0.07	0.02	0.04	－	－	○	－	1回/3ヶ月
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	0.03未満	－	－	－	－	－	－	－	0.03未満	0.03未満	0.03未満	○	－	－	－	1回/3年
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003	○	－	－	－	1回/3年
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	8.7	－	－	－	－	－	－	－	8.7	8.7	8.7	○	－	－	－	1回/3年
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.9	8.5	9.8	9.3	9.9	11.4	10.5	9.1	8.8	11.2	12.0	12.0	12.0	5.9	9.9	○	－	－	－	1回/月
39	カルシウム硬度	mg/L	300以下	－	－	－	－	49	－	－	－	－	－	－	－	49	49	49	－	○	－	－	1回/年
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	83	－	－	97	－	－	88	－	－	93	－	97	83	90	－	○	－	－	1回/年
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	0.02未満	0.02未満	○	－	－	－	1回/3年
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000004	－	－	－	－	－	－	－	0.000004	0.000004	0.000004	－	－	○	－	1回/年
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	0.000002	0.000002	0.000002	－	○	－	－	1回/年
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.9	1.1	1.0	1.1	0.8	0.9	1.2	0.7	0.6	0.5	0.6	1.2	0.5	0.8	－	－	○	－	1回/月
47	pH値		5.8～8.6	7.5	7.5	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.1	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.1	7.3	－	－	－	－	1回/月
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	1回/月
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	1回/月
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	○	－	－	－	1回/月
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	○	－	－	－	1回/月
判 定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	－	－

採水年月				2024/04/10	2024/05/09	2024/06/05	2024/07/03	2024/08/07	2024/09/04	2024/10/09	2024/11/07	2024/12/03	2025/01/07	2025/02/05	2025/03/04	最大値	最小値	平均値	基準値との比較				検査頻度
																			1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
																			1回/3年	1回/年	1回/3ヶ月	1回/3ヶ月	
	当日天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨								
	前日天候			曇	曇	晴	雨	晴	曇	雨	晴	晴	雨	晴	雨								
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水								
	気温(℃)			13.1	21.3	25.0	26.6	33.1	31.0	23.8	17.1	15.9	6.5	4.0	4.8								
	水温(℃)			16.0	20.0	22.8	25.0	32.9	30.8	26.0	21.0	15.1	9.5	8.4	9.6								
	残留塩素 (mg/L)			0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.5	0.3	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.1	0.4					
		単位	基準値																				
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	○	－	－	－	1回/月
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－	－	－	－	－	1回/月
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	○	－	－	－	1回/3年
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	○	－	－	－	1回/3年
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003	－	－	○	－	1回/3ヶ月
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.812	0.677	0.760	0.629	0.224	0.851	0.560	1.04	0.664	0.385	0.430	0.536	1.04	0.224	0.631	－	○	－	－	1回/3ヶ月
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	0.12	0.12	0.12	－	○	－	－	1回/年
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01	○	－	－	－	1回/3年
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	○	－	－	－	1回/3年
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満	－	－	0.19	－	－	0.08	－	－	0.06未満	－	0.19	0.06未満	0.07	－	－	○	－	1回/3ヶ月
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.014	－	－	0.042	－	－	0.015	－	－	0.003	－	0.042	0.003	0.019	－	－	－	○	1回/3ヶ月
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.002	－	－	0.002未満	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.003	0.002未満	0.002 未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.002	－	0.003	0.001	0.002	○	－	－	－	1回/3ヶ月
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.020	－	－	0.058	－	－	0.022	－	－	0.008	－	0.058	0.008	0.027	－	－	－	○	1回/3ヶ月
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.007	－	－	0.013	－	－	0.011	－	－	0.002	－	0.013	0.002	0.008	－	－	○	－	1回/3ヶ月
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.005	－	－	0.013	－	－	0.006	－	－	0.003	－	0.013	0.003	0.007	－	－	○	－	1回/3ヶ月
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	0.009	0.009	0.009	○	－	－	－	1回/3年
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.04	－	－	0.09	－	－	0.03	－	－	0.02	－	0.09	0.02	0.05	－	－	○	－	1回/3ヶ月
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	0.03未満	－	－	－	－	－	－	－	0.03未満	0.03未満	0.03未満	○	－	－	－	1回/3年
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002	○	－	－	－	1回/3年
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	8.6	－	－	－	－	－	－	－	8.6	8.6	8.6	○	－	－	－	1回/3年
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.9	8.3	8.8	9.4	10.1	10.1	10.0	9.1	8.6	10.4	11.7	12.3	12.3	8.3	9.8	○	－	－	－	1回/月
39	カルシウム硬度	mg/L	300以下	－	－	－	－	49	－	－	－	－	－	－	－	49	49	49	－	○	－	－	1回/年
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	79	－	－	93	－	－	85	－	－	93	－	93	79	88	－	○	－	－	1回/年
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	0.02未満	0.02未満	○	－	－	－	1回/3年
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000006	－	－	－	－	－	－	－	0.000006	0.000006	0.000006	－	－	－	○	1回/年
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	0.000001	0.000001	0.000001	○	－	－	－	1回/年
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.8	1.0	1.0	1.1	0.7	1.1	1.1	0.8	0.7	0.6	0.5	1.1	0.5	0.8	－	－	○	－	1回/月
47	pH値		5.8～8.6	7.5	7.6	7.2	7.3	7.5	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	7.2	7.4	－	－	－	－	1回/月
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	1回/月
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	1回/月
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	○	－	－	－	1回/月
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	○	－	－	－	1回/月
判 定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	－	－

浅口市上水道
金光総合支所

受付日：2024年04月01日 ～ 2025年03月31日

採水年月				2024/04/10	2024/05/09	2024/06/05	2024/07/03	2024/08/07	2024/09/04	2024/10/09	2024/11/13	2024/12/03	2025/01/07	2025/02/05	2025/03/04	最大値	最小値	平均値	基準値との比較				検査頻度
																			1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
																			1回/3年	1回/年	1回/3ヶ月	1回/3ヶ月	
	当日天候			晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨								
	前日天候			曇	曇	晴	雨	晴	曇	雨	晴	晴	雨	晴	雨								
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水								
	気温(℃)			10.0	18.8	25.9	25.0	34.0	34.5	22.5	21.0	13.0	5.0	2.8	4.0								
	水温(℃)			16.0	19.0	21.1	23.0	28.6	27.9	23.8	20.0	15.8	11.9	9.2	10.2								
	残留塩素 (mg/L)			0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3					
		単位	基準値																				
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	4	0	1	○	－	－	－	1回/月
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－	－	－	－	－	1回/月
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	○	－	－	－	1回/3年
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	○	－	－	－	1回/3年
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.809	0.701	0.686	0.612	0.375	0.526	0.426	0.708	0.636	0.511	0.561	0.611	0.809	0.375	0.597	○	－	－	－	1回/3ヶ月
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	0.12	0.12	0.12	－	○	－	－	1回/年
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01	○	－	－	－	1回/3年
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	○	－	－	－	1回/3年
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	0.06未満	0.06未満	0.06未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.003	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.001	－	0.008	0.001	0.004	－	○	－	－	1回/3ヶ月
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.002未満	－	－	0.002	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002	0.002未満	0.002 未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.004	0.003	0.004	○	－	－	－	1回/3ヶ月
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.010	－	－	0.019	－	－	0.011	－	－	0.007	－	0.019	0.007	0.012	－	○	－	－	1回/3ヶ月
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.002未満	－	－	0.003	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.003	0.002未満	0.002 未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.007	0.003	0.005	－	－	○	－	1回/3ヶ月
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	0.02	0.02	0.02	○	－	－	－	1回/3年
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	0.03未満	－	－	－	－	－	－	－	0.03未満	0.03未満	0.03未満	○	－	－	－	1回/3年
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	0.009	0.009	0.009	○	－	－	－	1回/3年
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	8.6	－	－	－	－	－	－	－	8.6	8.6	8.6	○	－	－	－	1回/3年
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10.1	9.8	10.0	7.9	8.1	7.5	10.2	11.0	9.8	11.8	11.9	12.2	12.2	7.5	10.0	○	－	－	－	1回/月
39	カルシウム硬度	mg/L	300以下	－	－	－	－	54	－	－	－	－	－	－	－	54	54	54	－	○	－	－	1回/年
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	92	－	－	100	－	－	94	－	－	101	－	101	92	97	－	－	○	－	1回/3ヶ月
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	0.02未満	0.02未満	○	－	－	－	1回/3年
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	○	－	－	－	1回/年
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.6	－	－	○	－	1回/月
47	pH値		5.8～8.6	7.4	7.6	7.3	7.3	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.6	7.1	7.3	－	－	－	－	1回/月
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	1回/月
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	1回/月
50	色度	度	5以下	0.9	1.0	1.2	1.9	0.6	1.0	0.5未満	0.9	1.3	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.9	0.5未満	0.7	－	－	○	－	1回/月
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1 未満	○	－	－	－	1回/月
判 定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	－	－

採水年月				2024/04/10	2024/05/09	2024/06/05	2024/07/03	2024/08/07	2024/09/04	2024/10/09	2024/11/07	2024/12/03	2025/01/07	2025/02/05	2025/03/04	最大値	最小値	平均値	基準値との比較				検査頻度
																			1/10以下	1/5以下	1/2以下	1/2超過	
																			1回/3年	1回/年	1回/3ヶ月	1回/3ヶ月	
	当日天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨								
	前日天候			曇	曇	晴	雨	晴	曇	雨	晴	晴	雨	晴	雨								
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水								
	気温(℃)			13.8	18.0	23.0	25.4	34.2	31.1	25.3	18.0	15.1	8.3	3.2	4.4								
	水温(℃)			15.4	20.9	22.5	24.0	32.5	29.4	24.8	20.9	15.5	9.9	9.0	9.8								
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.5	0.4	0.5	1.0	0.5	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	1.0	0.2	0.5					
		単位	基準値																				
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○	－	－	－	1回/月
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－	－	－	－	－	1回/月
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	○	－	－	－	1回/3年
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	○	－	－	－	1回/3年
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003	－	－	○	－	1回/3ヶ月
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.806	0.681	0.746	0.628	0.230	0.847	0.561	1.01	0.658	0.388	0.424	0.541	1.01	0.230	0.627	－	○	－	－	1回/3ヶ月
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	0.12	0.12	0.12	－	○	－	－	1回/年
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01	○	－	－	－	1回/3年
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	○	－	－	－	1回/3年
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	0.06未満	－	－	0.27	－	－	0.08	－	－	0.06未満	－	0.27	0.06未満	0.09	－	－	○	－	1回/3ヶ月
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	0.013	－	－	0.041	－	－	0.014	－	－	0.003	－	0.041	0.003	0.018	－	－	－	○	1回/3ヶ月
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.005	－	－	0.011	－	－	0.005	－	－	0.002	－	0.011	0.002	0.006	－	－	○	－	1回/3ヶ月
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.002	－	0.003	0.001	0.002	○	－	－	－	1回/3ヶ月
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	0.019	－	－	0.056	－	－	0.021	－	－	0.008	－	0.056	0.008	0.026	－	－	－	○	1回/3ヶ月
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	0.007	－	－	0.013	－	－	0.010	－	－	0.002	－	0.013	0.002	0.008	－	－	○	－	1回/3ヶ月
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	0.005	－	－	0.012	－	－	0.006	－	－	0.003	－	0.012	0.003	0.007	－	－	○	－	1回/3ヶ月
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3ヶ月
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	○	－	－	－	1回/3年
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	0.04	－	－	0.10	－	－	0.03	－	－	0.02	－	0.10	0.02	0.05	－	－	○	－	1回/3ヶ月
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	0.03未満	－	－	－	－	－	－	－	0.03未満	0.03未満	0.03未満	○	－	－	－	1回/3年
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002	○	－	－	－	1回/3年
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	9.2	－	－	－	－	－	－	－	9.2	9.2	9.2	○	－	－	－	1回/3年
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	○	－	－	－	1回/3年
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.0	8.2	8.9	9.4	10.8	10.1	10.2	8.9	8.6	10.5	11.7	12.1	12.1	8.2	9.9	○	－	－	－	1回/月
39	ｈｄ／ｍ、ｐｈ／ｍ等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	－	－	49	－	－	－	－	－	－	－	49	49	49	－	○	－	－	1回/年
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	80	－	－	96	－	－	85	－	－	95	－	96	80	89	－	○	－	－	1回/年
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	0.02未満	0.02未満	○	－	－	－	1回/3年
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000006	－	－	－	－	－	－	－	0.000006	0.000006	0.000006	－	－	－	○	1回/年
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	0.000002	0.000002	0.000002	－	○	－	－	1回/年
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	○	－	－	－	1回/3年
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	○	－	－	－	1回/3年
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.8	1.0	1.0	1.2	0.7	1.1	1.1	0.8	0.6	0.5	0.5	1.2	0.5	0.8	－	－	○	－	1回/月
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	－	－	－	－	1回/月
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	1回/月
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	1回/月
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	○	－	－	－	1回/月
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	○	－	－	－	1回/月
判 定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	－	－