

変更契約の内容

1 工事名	国道2号配水管更新工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院中 地内	
3 請負業者名	(株)栄宏	
4 請負業者の住所	浅口市金光町占見新田749	
5 工種	水道	
	当初	変更後
6 工事概要	HPPE φ 100 L=172. 2m HPPE φ 75 L=34. 1m HPPE φ 50 L=3. 3m	HPPE φ 100 L=172. 0m HPPE φ 75 L=32. 8m HPPE φ 50 L=2. 4m
7 請負金額	¥22,069,300	¥24,288,000
8 工期	令和7年9月8日 〕 令和8年3月31日	令和7年9月8日 〕 令和8年3月31日
9 変更理由		掘削中に横断暗渠が確認されたため、伏せ越し配管を追加するもの。また現地再精査の結果、諸材料の異同に伴う増変更。