

様式第2号(第4条関係)

### 小規模貯水槽水道点検検査表

点検検査日時 年 月 日 時

点検検査者氏名

第4条第1号イ関係

点 検 項 目		判 定		
		適	否	
受 水 槽	1 水槽の周囲	整理、清掃をしているか		
	2 受水槽本体	亀裂、漏水がないか		
	3 受水槽上部	ほこりなど無く清潔であるか		
	4 受水槽内部	さび、沈積物がないか		
	5 マンホール	当該施設以外の配管設備がないか		
		竈突設備があるか		
	6 オーバーフロー管	ふたが破損していないか		
		槽上面からの立ち上がりが施されているか		
管端部に防虫網があるか				
排水口との間に適当な間隔があるか				
7 通気管	管端部に防虫網があるか			
8 水接管(ドレイン)	排水口との間に適当な間隔があるか			
高 置 水 槽	9 高置水槽本体	亀裂、漏水がないか		
	10 高置水槽上部	ほこりなど無く清潔であるか		
	11 高置水槽内部	さび、沈積物がないか		
	12 マンホール	当該施設以外の配管設備がないか		
		竈突設備があるか		
	13 オーバーフロー管	ふたが破損していないか		
		槽上面からの立ち上がりが施されているか		
		管端部に防虫網があるか		
排水口との間に適当な間隔があるか				
14 通気管	管端部に防虫網があるか			
15 水接管(ドレイン)	排水口との間に適当な間隔があるか			
16 給水管	当該施設以外の配管と直結されていないか			

第4条第2号関係

検 査 項 目		判 定		
		適	否	
給 水 栓	1 色	異常な色が認められないか		
	2 臭い	異常な臭いが認められないか		
	3 味	異常な味が認められないか		
	4 色度	5度以下であるか		
	5 濁度	2度以下であるか		
	6 残留塩素	残留塩素が検出されるか		

改訂状況	
------	--