

●給水管の引込距離

給水管の口径	引込距離	給水管の口径	引込距離
13mm	20m	40mm	190m
20mm	50m	50mm	300m
25mm	80m		

浅口市水道事業給水装置施行基準規程第9条

●給水管の分岐数

給水管の口径	分岐管(φ13)の口径	分岐管(φ20)の口径
13mm	1	
20mm	2	1
25mm	4	2
40mm	11	5
50mm	20	10

※配、給水管の水圧及び使用水量等を考慮して管理者において増減することができる。

浅口市水道事業給水装置施行基準規程第10条

●メーター口径に係る水栓数

メータ口径	水栓数
13mm	6栓以内
20mm	13栓以内
25mm	20栓以内
40mm以上	管理者が別に定める

※配水管、給水管の水圧及び使用水量、同時使用率等を考慮して管理者において増減することができる。

浅口市水道事業給水装置施行基準規程第11条