

令和5年度 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく浅口市金光一般廃棄物最終処分場維持管理状況公表資料

1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号イに基づく資料

単位:トン

埋め立てた一般廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
不燃ごみ	13.295	13.515	11.310	7.885	8.810	6.930	18.490	14.765	20.040	14.265	13.305	15.155	157.765

2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ロに基づく資料

点検月日	4月16日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日	9月17日	10月15日	11月19日	12月17日	1月21日	2月18日	3月17日
擁壁点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ハに基づく資料

点検月日	4月16日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日	9月17日	10月15日	11月19日	12月17日	1月21日	2月18日	3月17日
遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料

○地下水(上部)

分析項目等	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月19日	5月17日	6月21日	7月12日	8月16日	9月20日	10月18日	11月15日	12月13日	1月17日	2月21日	3月13日
結果の得られた日	—	—	5月9日	6月9日	7月7日	8月1日	8月31日	10月4日	11月15日	12月11日	1月15日	2月6日	3月5日	3月21日
水温	℃	—	13.1	14.2	17.5	20.0	22.3	22.2	22.2	18.2	15.7	14.0	11.1	11.4
カドミウム	mg/ℓ	0.01以下							検出されず					
全シアン	mg/ℓ	検出されないこと							検出されず					
鉛	mg/ℓ	0.01以下							検出されず					
六価クロム	mg/ℓ	0.05以下							検出されず					
ヒ素	mg/ℓ	0.01以下							0.01					
総水銀	mg/ℓ	0.0005以下							検出されず					
アルキル水銀	mg/ℓ	検出されないこと							検出されず					
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	検出されないこと							検出されず					
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.03以下							検出されず					
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下							検出されず					
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下							検出されず					
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下							検出されず					
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004以下							検出されず					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	1以下							検出されず					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006以下							検出されず					
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.02以下							検出されず					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下							検出されず					
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002以下							検出されず					
チウラム	mg/ℓ	0.006以下							検出されず					
シマジン	mg/ℓ	0.003以下							検出されず					
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02以下							検出されず					
ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下							検出されず					
セレン	mg/ℓ	0.01以下							検出されず					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	10以下							検出されず					
ふっ素	mg/ℓ	0.8以下							検出されず					
ほう素	mg/ℓ	1以下							検出されず					
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下							検出されず					
クロロエチレン	mg/ℓ	0.002以下							検出されず					
電気伝導率	mS/m	—	13.2	12.8	16.2	13.4	12.1	12.5	10.9	17.2	17.6	14.8	13.9	16.0
塩化物イオン	mg/ℓ	—	8.0	8.3	8.7	8.9	8.7	9.0	12.0	12.0	11.0	11.0	11.0	9.6
過マンガン酸カリウム消費量	mg/ℓ	—							21					
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	1以下							※0.12					

※結果の得られた日:11月14日

○地下水(下部)

分析項目等	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月19日	5月17日	6月21日	7月12日	8月16日	9月20日	10月18日	11月15日	12月13日	1月17日	2月21日	3月13日
結果の得られた日	—	—	5月9日	6月9日	7月7日	8月1日	8月31日	10月4日	11月15日	12月11日	1月15日	2月6日	3月5日	3月21日
水温	℃	—	14.8	17.5	19.2	21.5	24.7	25.5	23.3	22.2	20.6	15.0	15.0	14.0
カドミウム	mg/ℓ	0.01以下							検出されず					
全シアン	mg/ℓ	検出されないこと							検出されず					
鉛	mg/ℓ	0.01以下							検出されず					
六価クロム	mg/ℓ	0.05以下							検出されず					
ヒ素	mg/ℓ	0.01以下							検出されず					
総水銀	mg/ℓ	0.0005以下							検出されず					
アルキル水銀	mg/ℓ	検出されないこと							検出されず					
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	検出されないこと							検出されず					
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.03以下							検出されず					
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下							検出されず					
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下							検出されず					
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下							検出されず					
1・2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004以下							検出されず					
1・1・1-トリクロロエタン	mg/ℓ	1以下							検出されず					
1・1・2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006以下							検出されず					
1・1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.02以下							検出されず					
シス-1・2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下							検出されず					
1・3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002以下							検出されず					
チウラム	mg/ℓ	0.006以下							検出されず					
シマジン	mg/ℓ	0.003以下							検出されず					
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02以下							検出されず					
ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下							検出されず					
セレン	mg/ℓ	0.01以下							検出されず					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	10以下							0.20					
ふっ素	mg/ℓ	0.8以下							0.15					
ほう素	mg/ℓ	1以下							検出されず					
1・4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下							検出されず					
クロロエチレン	mg/ℓ	0.002以下							検出されず					
電気伝導率	mS/m	—	22.3	18.4	12.8	15.4	15.1	14.9	18.5	20.7	21.1	23.0	22.5	22.0
塩化物イオン	mg/ℓ	—	2.5	2.2	2.0	2.1	2.1	2.1	2.4	2.7	2.6	2.5	2.6	2.3
過マンガン酸カリウム消費量	mg/ℓ	—							2.4					
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	1以下							0.005					

※結果の得られた日:11月14日

○放流水

分析項目等	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月19日	5月17日	6月21日	7月12日	8月16日	9月20日	10月18日	11月15日	12月13日	1月17日	2月21日	3月13日
結果の得られた日	—	—	5月9日	6月9日	7月7日	8月1日	8月31日	10月4日	11月15日	12月11日	1月15日	2月6日	3月5日	3月21日
水温	℃	—	19.3	20.5	24.6	25.5	28.6	30.3	26.1	23.5	21.0	16.0	14.8	16.0
水素イオン濃度(pH)	—	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.6	7.5	7.9	7.7	7.8	7.9	7.7	7.9	7.4	7.4
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	60以下	0.5未満	0.5	0.6	0.5未満	0.7	0.7	0.5	1.2	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満
化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	90以下	2.4	2.5	2.6	2.1	3.2	2.5	2.9	2.5	1.9	2.0	2.5	3
浮遊物質量(SS)	mg/ℓ	60以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満
ノルマルヘキサン抽出物 質含有量(鉱油類)	mg/ℓ	5以下							検出されず					
ノルマルヘキサン抽出物質 含有量(動植物油脂類)	mg/ℓ	30以下							検出されず					
フェノール類	mg/ℓ	5以下							検出されず					
銅	mg/ℓ	3以下							検出されず					
亜鉛	mg/ℓ	2以下							検出されず					
溶解性鉄	mg/ℓ	10以下							0.27					
溶解性マンガン	mg/ℓ	10以下							検出されず					
全クロム	mg/ℓ	2以下							検出されず					
大腸菌群数	個/mℓ	3,000以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全窒素(T-N)	mg/ℓ	120以下	1.00	0.30	0.77	1.40	0.60	0.53	0.71	1.00	0.88	0.40	0.28	0.32
全りん	mg/ℓ	16以下							0.046					
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下							検出されず					
シアン化合物	mg/ℓ	1以下							検出されず					
有機磷化合物	mg/ℓ	1以下							検出されず					
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下							検出されず					
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5以下							検出されず					
ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下							検出されず					
総水銀	mg/ℓ	0.005以下							検出されず					
アルキル水銀	mg/ℓ	検出されないこと							検出されず					
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	0.003以下							検出されず					
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下							検出されず					
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下							検出されず					
四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下							検出されず					
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下							検出されず					
1・2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下							検出されず					
1・1・1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下							検出されず					
1・1・2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下							検出されず					
1・1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	1以下							検出されず					
シス-1・2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下							検出されず					
1・3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02以下							検出されず					
チウラム	mg/ℓ	0.06以下							検出されず					
シマジン	mg/ℓ	0.03以下							検出されず					
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下							検出されず					
ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下							検出されず					
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下							検出されず					
アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物	mg/ℓ	200以下							0.45					
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	15以下							0.14					
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	50以下							0.25					
1・4-ジオキサン	mg/ℓ	0.5以下							検出されず					
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	10以下							0.00042					

※結果の得られた日:11月14日

5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料
該当なし

6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ヘに基づく資料

点検月日	4月16日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日	9月17日	10月15日	11月19日	12月17日	1月21日	2月18日	3月17日
調整池点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号トに基づく資料

点検月日	4月16日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日	9月17日	10月15日	11月19日	12月17日	1月21日	2月18日	3月17日
浸出液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号チに基づく資料
該当なし

9. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料

測定年月日	令和6年3月31日
残余埋立量	22,123㎡