

変更契約の内容

1 工事名	浅口市立鴨方西小学校南校舎屋上防水改修工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町小坂東 地内	
3 請負業者名	関西防水工業(株)	
4 請負業者の住所	倉敷市東塚5-3-12	
5 工種	防水	
	当初	変更後
6 工事概要	建築工事 屋上防水工事 シート防水 ・平場 1,100m ² ・立上り 75m ² 塗膜防水 ・平場 80m ² ・立上り 60m ²	建築工事 屋上防水工事 シート防水 ・平場 1,100m ² ・立上り 75m ² 塗膜防水 ・平場 80m ² ・立上り 60m ² 縦樋取替 ・カラーVP75 21m
7 請負金額	¥12,666,500	¥12,969,000
8 工期	令和6年1月31日 ┆ 令和6年3月31日	令和6年1月31日 ┆ 令和6年3月31日
9 変更理由		改修ドレンを取付するための現場確認をしたところ、縦樋(鋼管)に経年劣化による腐食が見られたため、塩ビ管に更新するもの。